


平成16年11月～12月



Cursor A 2003/11/21 17:07'51
 Cursor B 2003/12/04 12:07'51 A<-->B 12 19:00'00
 Calculation Range from 2003/11/21 17:07'51 to 2003/12/04 12:07'51

ch	Name	Interval	Sample	CursorA	CursorB	A<->B	Max.	Min.	Avg.	Unit	
1	居室 温度	30min.	625	15.9	11.4	4.5	21.5	10.0	15.0	°C	
2											
3	居室 湿度	30min.	625	77	67	10	84	60	72.3	%RH	
4	札幌市内 木造2階建て (東区A邸)										
5	2階部分に換気口がない為、洋室2部屋に穴をあけ、グッドマン100 2台を取り付ける。										
6	暖房器具無し										
7											
8											